PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
tel. /14/ 621-70-97, 621-70-98

NHK.41.10.2015

Tarnów, dnia 18 lutego 2015 r.

SPÓŁKA KOMUNALNA
DORZECZE BIAŁEJ sp. z o.o.
2015 -03- 03
L.dz. 947/III/15 podpis A.Gio.A

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Pleśna za 2014 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (T.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 16 i §17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U. nr 72, poz. 466) - po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranymi w ramach nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z wodociągu publicznego na terenie gminy Pleśna przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Producenci wody

Na terenie gminy Pleśna ludność zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego Tarnów, która produkowana jest przez Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37 w Tarnowie na 4 stacjach uzdatniania wody:

- SUW w Zbylitowskiej Górze zasilanej wodą powierzchniową z rzeki Dunajec,
- SUW w Zbylitowskiej Górze II zasilanej wodą podziemną z 11 studni wierconych,
- SUW w Tarnowie – Mościcach zasilanej wodą podziemną ze studni wierconych i kopanych.
- SUW w Porębie Radlnej – zasilanej wodą podziemną opartą na źródliskach.

oraz z wodociągu publicznego Tuchów, produkowanej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej" Sp. z o. o., ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie na:

- SUW w Lubaszowej – zasilanej wodą powierzchniową z rzeki Biała.

Administratorem wodociągu w gminie jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej.

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody.

2.1. wielkość produkcji

W 2014 r. zakupiono łącznie 147 048 m³ wody, z tego od Tarnowskich Wodociągów - 120 902 m³. natomiast od Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej" w Tuchowie – 26 146 m³.

2.2. liczba ludności zaopatrywanej w wodę:

Spośród 11938 mieszkańców gminy Pleśna z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 6600 osób na terenie 8 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2.3. jakość wody:

W ramach nadzoru sanitarnego w 2014 r. prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej z sieci wodociągowej na terenie gminy Pleśna pobrano 7 próbek wody do badań w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 3 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego.
W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r.

Dz. U. nr 72, poz. 466) i nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników.
W zakresie wskaźników chemicznych organoleptycznych i fizykochemicznych wykonane zostały oznaczenia wynikające z załączników 2, 3, 4 wymienionego wyżej rozporządzenia, i również nie stwierdzono przekroczenia badanych wskaźników.
Jakość wody w wodociągu publicznym w gminie Pleśna spełnia wymagania sanitarne i woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

2.4. przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody:

W 2014 r. nie stwierdzono przekroczeń.

2.5. postępowanie administracyjne:

Nie stwierdzono nieprawidłowości i nie prowadzono postępowania administracyjnego.

2.6. działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe:

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena ryzyka zdrowotnego:

Mieszkańcy gminy Pleśna są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Pleśna nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Tarnowie
Roman Bartuś
lek. chorób wewn. spec. med. przemysłowej

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240
2. Zakład Gospodarki Komunalnej, 33-171 Pleśna 240
3. Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów
4. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej" Sp. z o. o., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów
5. a/a

Wyk. D.I. tel. (14 688 65 40)