



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.4340.5.2019

Tarnów, dnia 18 stycznia 2019 r.

## Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Tuchów - Lubaszowa za 2018 rok.

SPÓŁKA KOMUNALNA DORZECZE BIAŁEJ sp. z o.o.	
Wpł. dnia:	2019 -01- 29
L.dz. 306.1.19.	podpis ..A. Giełt.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2018 r. z wodociągu publicznego Tuchów - Lubaszowa w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Spółka z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2018 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W miesiącu czerwcu na terenie gminy Ryglice oraz w listopadzie 2018 r. w gminie Rzepiennik Strzyżewski odnotowano lokalnie pogorszenie wskaźników mikrobiologicznych wody (podwyższona ogólna liczba mikroorganizmów po 72h). Podjęte niezwłocznie przez producenta wody działania naprawcze tj. intensywne płukanie sieci wodociągowej oraz zwiększona dezynfekcja wody wpłynęły na poprawę jej jakości co udokumentowano pozytywnymi wynikami badań. Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia woda w tym okresie była warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi przy konieczności jej gotowania i nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Tarnowie  
*Roman Bartus*  
sk. chorób wewn. spec. med. przemysłowej

Otrzymują:

1. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o, 33-170 Tuchów,  
ul. Jana III Sobieskiego 69C
2. Burmistrz Miasta i Gminy Tuchów, 33-170 Tuchów, Rynek 1
3. Burmistrz Miasta i Gminy Ciężkowice, 33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19
4. Burmistrz Miasta i Gminy Ryglice, 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9
5. Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400
6. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40