

Tuchów, 15.03.2019r.
L.Dz. DIR/209/PZ/P/ZP1-19/03/2019/377

Zainteresowani udziałem w postępowaniu ZP-1/19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „sukcesywna dostawa części wodno – kanalizacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. Znak postępowania ZP-1/19.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający – Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. odpowiada na zadane pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Sukcesywną dostawę części wodno – kanalizacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.”.

Pytanie 1:

Prosimy o podanie typu reduktorów ciśnienia.

Odpowiedź:

Typ reduktora jaki należy przyjąć do wyceny to D-06, firmy HONEYWELL.

Pytanie 2:

Prosimy o sprecyzowanie typów i długości hydrantów podziemnych i nadziemnych Jafar.

Odpowiedź:

Na hydrant nadziemny należy przyjąć hydrant żeliwny fi80 o długości RD1500 i o nr katalogowym 8855.

Na hydrant podziemny należy przyjąć hydrant żeliwny fi80 o długości RD750 i o nr katalogowym 8851.

Z poważaniem

Tomasz Bernal
Prokurent
Agnieszka Gaj
Prokurent



Tuchów



Ciężkowice



Ryglice



Rzepiennik
Strzyżewski