

Tuchów, 13.05.2020r.
L.Dz. DIR/275/PZ/P/ZP7-20/05/2020/520

Zainteresowani udziałem w postępowaniu znak ZP-7/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II i Reymonta w Tuchowie. Znak postępowania ZP-7/20.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie remontu sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II i Reymonta w Tuchowie stosując bezrozkopową metodę Krakingu statycznego. Zastosowanie metody Krakingu statycznego pozwala na przeciągnięciu przez istniejący rurociąg stożkowej głowicy, która po rozcięciu lub skruszeniu starego rurociągu i rozepchaniu jego fragmentów na boki pozwala na wprowadzenie nowej rury przewodowej o tej samej lub większej średnicy, który po zakończeniu prac przejmuje wszystkie funkcje starego rurociągu, ograniczenie ilości wykopów technicznych do miejsc włączeń przyłączy oraz węzłów, krótki czas realizacji inwestycji, niewielka uciążliwość robót dla otoczenia.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie remontu sieci wodociągowej metodą krakingu statecznego jednakże należy pamiętać o zachowaniu maksymalnych przerw w dostawach wody. Jeżeli przerwy te nie będą możliwe do zachowania Wykonawca przewidzi montaż bypassu.

Wojciech Skruch – Prezes Zarządu
Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
(podpis elektroniczny)



Tuchów



Ciężkowice



Ryglice



Rzepiennik
Strzyżewski