BUDYNEK SUW
– CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA
– RZUT PARTERU
– INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
1:50

Projektowane filtry samopłuczące o wydajności Q=120m3/d

Projektowana sprężarka śrubowa dla wydajności filtrów piaskowych 360 m3/d

Projektowana rozbudowa zestawu pomp sieciowych dla wydajności ujęcia 360 m3/d

Projektowany blok pompowy koagulanta dla wydajności ujęcia 360 m3/d

Projektowany mieszacz z lamellem o wydajności 120 m3/d

Projektowany blok dezynfekcji dwutlenkiem chloru dla wydajności ujęcia 360 m3/d

Projektowany blok dezynfekcji podchlorynem dla wydajności ujęcia 360 m3/d

Projektowane nowe urządzenia

Projektowane rurociągi z PCV/PE

Legenda:
- projektowany rurociąg wody surowej
- projektowany rurociąg wody po koagulacji
- projektowany rurociąg wody po filtrach samopłuczących
- projektowany rurociąg wody po procesie ozonowania
- projektowany rurociąg wody uzdatnionej
- projektowany rurociąg wody do płukania
- projektowany rurociąg popłuczyn, przelewowy, spustowy
- projektowany rurociąg powietrza
- projektowany rurociąg chloru do dezynfekcji
- projektowany rurociąg koagulanta
- projektowany rurociąg flokulanta
- projektowany rurociąg NaOH
- istniejący rurociąg popłuczyn, przelewowy, spustowy

UWAGA: OZNACZENIA ZGODNE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM I ZESTAWIENIEM URZĄDZEŃ I ARMATURY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – PARTER

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m²]
1.16	KORYTARZ	47.45
1.17	POM. MAGAZYNOWE	39.19
1.18	POM. ODZIEŻY OCHRONNEJ I SPRZĘTU BHP	5.27
1.19	POM. AGREGATU PRĄDOTW.	18.8
1.20	POM. KWASU SOLNEGO	15.14
1.21	POM. CHLORYNU SODOWEGO	15.14
1.22	POM. GENERATORÓW	17.99
1.23	POM. OZONOWANIA – ANTRESOLA	21.59
1.24	POM. KOAGULACJI – POMOSTY OBSŁUGOWE	10.45
1.25	POM. AERATORÓW	90.28
1.26	POM. REAGENTÓW	62.11
1.27	WARSZTAT	28.81
1.28	POM. WODOROTLENKU SODU	13.51
1.29	KOMUNIKACJA POMOSTY OBSŁUGOWE	21.64 10.30
1.30	KOMUNIKACJA	21.64
	RAZEM	439.31

±0.000=228.30m n.p.m.

Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji Przemysłowych "PBIP"
42-202 Częstochowa, ul. Bór 139
tel/fax: 34 365-83-87
e-mail: projekt@pbip.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY LUBASZOWA W MIEJSCOWOŚCI SIEDLISKA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY LUBASZOWA ul. Siedlisko 1, 33-172 Siedlisko, gmina Tuchów

INWESTOR: SPÓŁKA KOMUNALNA "DORZECZE BIAŁEJ" SP. Z O.O. ul. Jana III Sobieskiego 68C, 33-170 Tuchów

NAZWA RYS.: BUDYNEK SUW – RZUT PARTERU – INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

BRANŻA ZAWODOWA: P.B.

SKALA: 1:50

PROJEKTANCI:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Tomasz Tarapacz	SLK/3144/PWOS/10		01.2012	T–3
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Weronika Kuleszo			01.2012	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Izabela Ślubiddo			01.2012	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Teresa Syc–Wójcik	SLK/1030/PWOS/05		01.2012	