

Tuchów, 14.03.2022r.
L.Dz. DIR/85/PZ/P/ZP1-22/03/2022/211

Zainteresowani udziałem w postępowaniu znak ZP-2/22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Trzemesna, gm. Tuchów”. Znak postępowania ZP-2/22.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. odpowiada na pytania zadane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu sektorowym pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Trzemesna, gm. Tuchów”.

Pytanie 1:

Czy zamawiający będzie wymagał rur klasy PE100 RC dwuwarstwowych (rura wykonana z w 100% z surowca RC) gdzie warstwy są połączone molekularnie które obecnie są stosowane na inwestycjach charakteryzujących się:

- podwyższonymi parametrami odporności na skutki zarysowań i naciski punktowe, posiadają zapis w Krajowej Ocenie Technicznej ITB o możliwości instalacji w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej oraz stosowaniu w układaniu bezwykopowym;
- posiadają atest higieniczny;
- posiadają certyfikat zgodności DIN CERTCO ze specyfikacją techniczną PAS 1075 (2 typ rur RC);
- dostarczane są od producenta posiadającego własne laboratorium zakładowe, umożliwiające bieżące przeprowadzanie badań dla każdej serii produkcyjnej;
- dla każdej partii rur wystawiane jest świadectwo odbioru zgodne z PN - EN 10204-3.1 – tzw. Certyfikat 3.1;
- posiadają Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych potwierdzającą parametry zgodne z normą PN-EN 12201;

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami w pkt. 2.1 SST.01.02 do budowy rurociągów wodociągowych należy stosować materiały posiadające atest ITB oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny.

Rurociągi wodociągowe należy wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych. Rdzeń rury stanowi PE100 RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR11 PN16, o średnicach DN110 – DN40.



Tuchów



Ciężkowice



Ryglice



Rzepiennik
Strzyżewski

Kształtki tylko wytłaczane. Nie dopuszcza się kształtek segmentowych. Rury i kształtki wykonane z materiału o najwyższej odporności względem powolnej propagacji pęknięć podlegającym stałej kontroli jakości. Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami badań akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik $\geq 8760h$ (akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). Płaszcz ochronny winien być z nasyczonego mineralnie niebieskiego polipropylenu z paskami w innym kolorze, służącymi do identyfikacji płaszcza ochronnego. Rury dopuszczone do stosowania w metodzie bezwykopowego montażu rurociągów, zgodna z PAS 1075 Typ 3. Łączenie rur i kształtek należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego i złączy elektrooporowych. Zastosowane rury i kształtki winny być produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, kart katalogowe. Montaż rur należy wykonywać ściśle wg wytycznych Producenta. Zamawiający dopuszcza stosowanie jedynie kształtek wytłaczanych. Nie dopuszcza się kształtek segmentowych.

UWAGA:

Rury i kształtki winny być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system, zaleca się aby pochodziły od jednego producenta.

Pytanie 2:

Z uwagi na przeprowadzoną wizję lokalną oraz z informacji uzyskanych z wywiadu środowiskowego wynika iż Właściciele działek prywatnych będą wymagać opłatę za przejazd drogami i terenami prywatnymi podczas prac budowlanych. Czy Zamawiający posiada wiedzę na temat wysokości opłat jakie mogą żądać Właściciele działek prywatnych. (np. z rozmowy z jednym Właścicielem otrzymaliśmy informacje iż Wykonawca wykonujący roboty związane z siecią eN opłacił kwotę w wysokości 8000zł za możliwość poruszania się po terenie prywatnym). Ewentualnie proszę o informację co do wykonania robót w przypadku gdy Właściciel zażąda nieracjonalnie wysoką kwotę za możliwość poruszania się po jego terenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wiedzy na temat wysokości opłat jakie mogą żądać Właściciele działek prywatnych wchodzących bezpośrednio czy pośrednio do przedmiotu zamówienia. Każda sytuacja związana z roszczeniem czy to finansowym czy to rzeczowym, będzie rozpatrywana indywidualnie. W przypadku nieracjonalnie wysokich oczekiwań właścicieli nieruchomości, taka działka zostanie pominięta przy realizacji inwestycji.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Skrzuch